

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Berinin Mah., (Ada: 11371 Parsel: 2)
Malçık bulu Cad/Sok., kapı numaralı ilke Tuzcu ve h'8 ait
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 04/05/2021 günü yapılan tetkikte mezkur,

Tek katlı yığma yapının yapım tekniğine uyulmadan
(taş tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun
harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı
zamanla yapıda çatlaklar, temeldeki farklı oturmadan
dolayı ayrılmalar olduğu, kullanımla birlikte bu
çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar, yağmur suyu
deniz etkisi vb) zamanla derinleşmeye ve büyümeye
başladığı kırı ve pencerelerinin olmadı ahşap olan
tavan kısımlarını kısmen yıkıldığı tespit edilmiş
olup, bulunduğu yerin insan yoğunluğu ve araç trafiği
düşünüldüğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği;

..... olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede
olan bu yapının en çok 30, altı gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli
hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek
raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden
Ahmet
İnşaat Mühendisi
Dip No: 2014/0100/15
MELİKGAZI BELEDİYESİ

Tetkik Eden
Mehmet
Mühür
Oda No: 51079



T.C.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İHTARNAME

0005480

Adı ve Soyadı : İlke TUZCU ve his Ada: 11371 Parsel: 2.....


Adres : Germir mah. Nalcık bulv......

İhtar Mevzu : 11371 Ada, 2 parselde bulunan metruk yapı.....

tehlikeli durum arz etmekte olup verilen süre içerisinde.....
onarılarak tehlikenin giderilmesi aksi halde 3194 sayılı.....
imar kanununun 39 maddesine göre işlem yapılacağı ihtar.....
olunur......

Verilen Müddet : 30 Gün Tarih: 04/05/2021.....

Verilen müddet içerisinde gereğinin yapılmadığı takdirde İmar/Gecekondu Kanunu gereğince cezalandırılacağı ihtar olunur.



Zabita Memuru

Belediye Görevlileri

TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi,*Germi*.....Mah., (Ada:*11371*., Parsel:.....*2*...)
.....*Nalçit bulu*.....Cad./Sok.,kapı numaralı *ilke Tuzcu ve hıs*'a ait yapı için
tanzim edilen *5480*..... nolu Mailed İnhidam raporu aşığıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek
imza altına alınmıştır.

09.05.2021

Tebliğ Eden

Zabita Memuru

Ali Yehyedi

Belediye Fen Memuru

Mustafa Pusur

[Signature]

Tebellüğ Eden

Mal Sahibi veya Kiracısı

Mailed İnhidam Raporu yapıya asılarak,
mahalle muhtarı ile birlikte iş bu
tutanak tarafımızdan tebliğ edilmiştir.



Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.

İLKE SÜRÜCÜ KURSU
EGİTİM ALANI
BİNASI

O SİMDİ
ASKER

M. Koyuncu O. VURAL
Gegen

ÖLÜRSÜK CENNET KAL
VATAN

