







T.C.

İHTARNAME

MELİKGАЗİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5689

Adı ve Soyadı

Adres

İhtar Mevzu

12041
5
Ada: K
Parcel: 2430

Mehmet AKTÜRK ve his
Yıldırım Beyazıt mah. Serçe cikmazı Sok. No: 1
K/2430 parselde bulunan kapı ve penceresi olmayan
taşan losinleri yıkılmış olan metruk yapı tehlike hâlini
arz etmekte olup verilen süre içerisinde anırlarak tehlikein
giderilmesi absi halde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Mاددәsi'ne
gore işlem yapılacağı ihtar olunur.

Verilen Müddet : 30. Okt. Gün

Tarih: 29.05.2023

Verilen müddet içerisinde belirtilen hususta gereğinin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu
ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca tarafınıza idari ve cezai işlem yapılacağı ihtar olunur.

İhtar Edilen:

Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Muhtarı: 1523

Gonca KAAN

Zabıta Memuru

TAHMINALI

Belediye Görevlileri

Melikgazi P.R.
X X X

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mah. K Ada, 2430 Parsel Serçe çıkışmaz Sokak No:1 Mehmet AKTÜRK'ye his. ait olduğu anlaşılan yapının mahallinde 29/05/2023 günü yapılan tetkik mezkûr. Yiğma yapının yapım tekniğine uyulmadan (taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki farklı oturmadan dolayı ayrılmalar oluştuğu, kullanımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar yağmur suyu, donma etkisi vb.) dolayı zamanla derinleşmeye dökülmeye başladığı kapı ve pencerelerinin olmadığı tavan kısımlarının olmadığı tespit edilmiş olup, belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu ve araç trafiği düşünüldüğünde can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30 (otuz) gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektigine dair müsterek raporumuz.

Tetkik Eden

M. Sami TAŞYAPAN
İnşaat Müh. No: 2503
İsk. Sıra No: 29963

Tetkik Eden

M. Sami TAŞYAPAN
Inşaat Yük. Mühendisi

TEBLİĞ TUTANAĞI

Melikgazi İlçesi,

Yıldırım Beyazıt

Mah., (Ada: *K*, Parsel: *2430*)

12041

5

Serecikler..... Cad./Sok., *1*.....kapı numaralı *Mehmet AKTORULU* a alt yapı için
tanzim edilen *5689*.... nolu Maili İnhidam raporu aşağıda imzası bulunan bizler tarafından tebliğ edilerek
imza altına alınmıştır.

20.05.2023

Tebliğ Eden

Zabıta Memuru

Ali Yıldızlı

Belediye Fen Memuru

Mustafa AŞKAR

Tebbellüq Eden

Mal Sahibi veya Kiracısı

Maili İnhidam Raporu yapılmış olarak,
mahalle muhtarı ile birlikte bu
tutanak tarafımıza dan tebliğ edilmiştir.

*Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Muhtarı
Gonca KAN*



Bu tutanak 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tanzim edilmiştir.